

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**
prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié

VALABLE 5 ANS à partir du 26 août 2009

N° 14711-09

MATERIAU PRESENTE PAR : BAYER SHEET EUROPE NV
Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
BELGIQUE

REFERENCE COMMERCIALE : MAKROLON GP Clear 099

DESCRIPTION SOMMAIRE : Plaque plane, rigide et lisse en polycarbonate.
Epaisseurs : 1 mm et 15 mm
Masses surfaciques : 1,2 kg/m² et 18 kg/m²
Coloris présenté : incolore transparent

NATURE DES ESSAIS : Essai par rayonnement et essais complémentaires pour
matériau thermofusible.

CLASSEMENT :

M2

Valable pour les épaisseurs comprises
entre 1 mm et 15 mm

DURABILITE DU CLASSEMENT: non limitée a priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrit dans le rapport d'essai annexé n° : 14711-09 du 26 août 2009
Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques des produits
similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin
1994.

Au Bouchet, le **26 août 2009**

Chef du Laboratoire
"Essais au Feu"
Bénédicte HEUZE



Responsable de l'essai

M. KOWALCZUK

