

*Original -  
Bericht*

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

établi conformément à l'article 88 de l'arrêté du ministère de l'Intérieur  
du 30 Juin 1983 modifié par l'arrêté du 28 Août 1991 et de ses annexes

VALABLE 5 ANS à compter du 23 juillet 2002

**N° C060867 - CEMAT/1**

et annexe de 7 pages

**Matériau présenté par :** GEFINEX JACKON GmbH  
Ritzlebener strasse 1  
D-29416 MECHAU - ALLEMAGNE

**Marque commerciale :** JACKODUR CFR 35-300 FEINTOLERANZ

**Description sommaire :**

**Composition globale :** Panneau à base de polystyrène extrudé, ignifugé dans la masse.

**Application :** Isolation

**Masse :** (35 ± 5) kg/m<sup>3</sup>

**Epaisseur :** (20 à 60 ± 0,3) mm

**Coloris :** Violet

**Rapport d'essais :** N° C060867 - CEMAT/1 du 23 juillet 2002

**Nature des essais :** Essai(s) par rayonnement, essais de propagation de la flamme, essais pour matériaux fusibles.

**Classement :** **M1**

**Durabilité du classement (annexe 22) :** NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° C060867 - CEMAT/1 annexé.

Le classement indiqué ne préjuge pas de la conformité des matériaux commercialisés aux échantillons soumis aux essais et ne saurait en aucun cas être considéré comme un certificat de qualification tel que défini par la loi du 10 Janvier 1978. Cette conformité peut être attestée par les certificats de qualification reconnus par le Ministère chargé de l'Industrie, et notamment par la marque NF-Réaction au feu.

**Nota :** Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent Procès-verbal de classement ou de l'ensemble Procès-Verbal et rapport annexé.

Trappes, le 23 juillet 2002


Directeur du Centre  
ENERGIE ET MATERIAUX



Benoît GAUMONT



La Responsable Technique



Lise GHYZEL

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

SIEGE SOCIAL - LABORATOIRES DE PARIS  
1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15  
Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

LABORATOIRES DE TRAPPES  
29, avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex  
Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

E-mail : info@lne.fr  
Siret 313 320 244 000  
NAF 743 B

BARCLAYS PARIS CENTRALE 30588 Guichet 60001 Compte 49726740101 RIB 70 - CRCA PARIS IAA.DISTRIB. 18206 Guichet 00426 Compte 58381956001 RIB